



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности**

**Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 24-43-25, e-mail-ogpnrk@emercom.parma.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности города Сыктывкара**

(наименование отдела (отделения) органа государственного пожарного надзора)

167002, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект д. 119а, тел/факс: (8212) 21-82-98, 21-94-98, 21-31-63  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 2169/1/2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Смышляев Николай Николаевич*

*директор Государственного профессионального образовательного учреждения*

*"Сыктывкарский автомеханический техникум"*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя) государственного инспектора г. Сыктывкара

наименование органа ГПН

по пожарному надзору № 2169 от " 23 " декабря 2013 г. ст. 6 Федерального закона

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин.

" 12 " февраля 20 14 г. по 14 час. 00 мин. " 21 " февраля 20 14 г.

проведена проверка начальником отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РК майором внутренней

службы Константиновым Павлом Евгеньевичем *общезитие ГПОУ "Сыктывкарский*

*автомеханический техникум" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 128*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Пятков Николай Николаевич инженер по охране труда*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываться только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние пожарных насосов-повысителей	Основания: п. 59 Правил противопожарного режима в	01.08. 2015	

<p>внутреннего противопожарного водопровода предусмотренного проектной документацией на здание «Общежитие на 360 мест из элементов серии 1-464а» (на момент проверки насосы-повысители отсутствовали).</p>	<p>Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности  
г. Сыктывкара управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Республике Коми  
Константинов П.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«21» февраля 2014 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Смышляев Николай Николаевич директор  
Государственного профессионального образовательного  
учреждения "Сыктывкарский автомеханический техникум"

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«21» февраля 2014 г.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы

ул. Советская, д. 9, г. Сыктывкар, 167983  
Тел: (8212) 24-51-00 Факс: (8212) 24-43-25  
«телефон доверия» (8212)29-99-99  
E-mail: ogpnrk@gukomi.ru

09.07.2015

№

1293-2-5-3

№ 02-365

22.06.2015

О рассмотрении обращения

Директору  
ГПОУ «Сыктывкарский  
автомеханический техникум»

Н.Н. Смышляеву

ул. Морозова, 122  
г. Сыктывкар, РК, 167023

копия ОНД г. Сыктывкара

Рассмотрев Ваше обращение от 22.06.2015 № 02-365, а так же представленные материалы, управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми сообщает, что срок исполнения пункта № 2 предписаний №№ 1711/1/1, 1711/1/2 от 25.11.2013, а так же пункта № 1 предписаний №№ 2169/1/1, 2169/1/2 от 21.02.2014 (далее - Предписания) отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара переносится на 01.08.2016.

Вместе с этим, до срока устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в Предписаниях, считаю необходимым разработать дополнительные меры пожарной безопасности, а именно увеличить на указанных объектах число первичных средств пожаротушения (огнетушителей), провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности с персоналом ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», а также организовать проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц по эвакуации людей.

Заместитель начальника Главного управления –  
начальник управления надзорной деятельности  
и профилактической работы

К.В. Сухарев

исп. Демин Ю.Е.  
28-59-33

ГПОУ «САТ»  
Вход. № 979  
15.07 20 15 г.